

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDADThe company / *La Empresa:***BASOR ELECTRIC, S.A.**Address / *Dirección:*

Av. Alcodar, 45-47, 46700. Gandía (VLC), Spain.

Declares that the product:

*Declara que el producto:***BASORTRAY ERE**

Installed in accordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended.

Instalado de acuerdo con las normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.

Complies with the essential requirements of the Council Directives:

*Cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:***2014/35/UE (Low Voltage Directive) / (Directiva de Baja Tensión)**

Incorporated in the Spanish Legislation in: R.D. 187/2016.

Incorporado en la Legislación Española en: R.D. 187/2016.

And it is suitable and safe for the intended use and it is in conformity with the following standard:

*Es adecuado y seguro para el uso a que está destinado y es conforme con la siguiente norma:***UNE EN 61537**

Additional information:

Información adicional:

This product is intended to be installed and maintained by skilled persons, it may be used by ordinary persons only as a replacement part, to substitute for an identical device.

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.

Place and date:

Lugar y fecha:

Gandía April 2016

Gandía Abril 2016

Technical department / *Departamento Técnico*




Certificado Nº SGI 3198065/11



Certificado Nº SGI 3198065/12

ERE



Modelos (BxH):

100x35; 150x35; 200x35; 300x35; 100x60; 150x60; 200x60; 300x60; 400x60; 500x60; 600x60; 100x80; 150x80; 200x80; 300x80; 400x80; 500x80; 600x80; 100x100; 150x100; 200x100; 300x100; 400x100; 500x100; 600x100.

Acabados: GS; GC.

Características de la bandeja:

- Metálico
- No propagador de la llama
- Sistema con continuidad eléctrica
- Componente conductor eléctrico
- Temperatura mínima de -50 °C
- Temperatura máxima de 150 °C
- Con recubrimiento metálico, resistencia a la corrosión:

Recubrimiento GS: clase 3


Recubrimiento GC: clase 5

- Resistencia al impacto: 20J
- Clasificación de la perforación de la base:
Bandeja ciega: Clasificación A
Bandeja troquelada:

Base Modelos	Clasificación
100	B
150	B
200	B
300	B
400	B
500	B
600	B



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



- Para montar el sistema enchufable se necesitan 4 conjuntos B1.
- La instalación de bandejas para una canalización eléctrica NO debe efectuarse por debajo de otro tipo de canalizaciones, como las de agua, vapor, gas.
- Para facilitar una correcta ventilación, se recomienda instalar las bandejas con una distancia mínima entre ellas de 250 mm.
- Se deben separar 20 mm de la pared las bandejas que se coloquen sobre soportes, para permitir una ventilación óptima de los cables.
- Las curvas y derivaciones (CPERC, CCERC, CXERC, TERC y CRERC) realizan el montaje enchufable por una de las bocas y por el resto requieren de juntas de unión JUER.

Accesorios:

La familia dispone de una amplia gama de accesorios: Tapa, pinza para tapa, perfil separador, curva plana, curva cóncava, curva convexa, derivación en cruz, derivación T, derivación lateral AS, reducción, junta de unión JUER y unión articulada.

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE

